



Sicherung der Flucht

Checkliste

Sicherheitsinformationen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt

Sicherung der Flucht – Checkliste

Arbeitsstätten sind unter Beachtung des Brandverhaltens so zu errichten und gestalten, dass im Brandfall der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewährleistet ist. Nachfolgend eine Checkliste mit Anforderungen an die Sicherung der Flucht basierend auf den aktuellen Regelungen der Arbeitsstättenverordnung.

Wenn von Personen gesprochen wird, betrifft das nicht die Anzahl der Arbeitnehmer, sondern die mögliche im Betrieb befindliche Personenanzahl (z. B. Kunden, Gäste, Benutzer, Studierende).

Generell wichtig: Fluchtwege, Notausgänge und Feuerlöscher gut sichtbar und entsprechend gekennzeichnet

Fluchtwege	Check
Bei Verlassen eines Raumes oder nach höchstens 10 m ist ein Fluchtweg <ul style="list-style-type: none"> ■ durch Beschilderung erkennbar und ■ erreichbar 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nach höchstens 40 m ist ein gesicherter Fluchtbereich erreichbar. In speziellen Fällen (siehe §17 Abs. 1a AStV) kann die Fluchtweglänge auf 50 bzw. 70 m erhöht werden.	<input type="checkbox"/>
Aus jedem Arbeitsraum ein Ausgang direkt auf den Fluchtweg. Zwei Ausgänge, wenn: <ul style="list-style-type: none"> ■ Arbeitsräume mit Bodenflächen > 200 m² mit mehr als 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Arbeitsräume > 500 m² 	<input type="checkbox"/>
Die nutzbare Mindestbreite von Fluchtwegen bis zum Verlassen der Arbeitsstätte ist eingehalten bis: <ul style="list-style-type: none"> ■ mind. 1 m ■ ab 21 bis 120 Personen: mind. 1,2 m ◆ je weiterer 10 Personen: + 0,1 m 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fluchtwege (Berücksichtigung von fahrerlosen Transportsystemen!) <ul style="list-style-type: none"> ■ führen durch Bereiche, die beim Verlassen der Arbeitsstätte frei von gefährlichen Stoffen oder nichtatembaren Gasen in gefahrdrohenden Mengen vorhanden sind oder austreten können ■ sind ungehindert benutzbar ■ sind nicht verstellt oder eingeengt ■ sind eindeutig erkennbar ■ sind frei von begrenzenden Gegenständen, die leicht umgestoßen werden können 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Aufzüge, Fahrtreppen und -steige dürfen nicht als Fluchtwege verwendet werden.	<input type="checkbox"/>
Fußböden-, Wände und Deckenoberflächen sind aus mindestens schwer brennbarem und schwach qualmendem Material.	<input type="checkbox"/>
Fluchtwege in Gebäuden führen nur über Stiegen, die mindestens brandhemmend sind.	<input type="checkbox"/>
Fluchtwege über gewendelte Stiegen <ul style="list-style-type: none"> ■ Auftrittsbreite der Stufen mind. 0,2 m ■ nicht mehr als 60 Personen 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

<p>Fluchtwege über Außenstiegen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nicht brennbares Material ▪ bei jeder Witterung gefahrlos begehbar ▪ bei mehr als einem Obergeschoß sind die Türen ins Gebäude mindestens brandhemmend und die Wand, an der die Außenstiege entlangführt, mindestens 3 m brandbeständig und allfällige Fenster mindestens brandhemmend 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--

Gesicherter Fluchtbereich

Check

<ul style="list-style-type: none"> ▪ geringe Brandlast ▪ Wände, Decken, Fußböden und Stiegen mind. hochbrandhemmend ▪ Fußboden-, Wand- und Deckenoberflächen mindestens schwer brennbar und schwach qualmend ▪ zu angrenzenden Räumen, die nicht die Anforderungen an gesicherte Fluchtbereiche erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Türen mind. brandhemmend und selbstschließend ◆ zu Räumen mit geringer Brandlast mind. rauchdicht und selbstschließend ◆ es müssen geeignete Maßnahmen, wie Rauchabzugsöffnungen getroffen sein, die ein Verqualmen im Brandfall verhindern 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Die Selbstschließmechanismen von Brandschutztüren sind</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ intakt und ▪ werden regelmäßig kontrolliert 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Sammelplatz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ entsprechend markiert ▪ Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Notausgänge

Check

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Ausgänge im Verlauf von Fluchtwegen sind Notausgänge. 	<input type="checkbox"/>
<p>Die nutzbare Mindestbreite von Notausgängen ist eingehalten bis zu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ höchstens 40 Personen: mind. 0,8 m ▪ höchstens 80 Personen: mind. 0,9 m ▪ höchstens 120 Personen: mind. 1,0 m ▪ jede weitere 10 Personen: + 0,1 m 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Notausgänge sind</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jederzeit leicht erreichbar ▪ ohne fremde Hilfsmittel zu öffnen ▪ nicht verstellt oder eingeengt ▪ eindeutig erkennbar ▪ frei von begrenzenden Gegenständen, die leicht umgestoßen werden können 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Türen für mehr als 15 Personen lassen sich in Fluchtrichtung öffnen.</p>	<input type="checkbox"/>

Notausgänge

	Check
Sofern automatische Türen vorhanden, <ul style="list-style-type: none"> ■ Notöffnungsmechanismus ■ sind diese händisch leicht in Fluchtrichtung zu öffnen oder ■ öffnen bei Störung selbsttätig und bleiben geöffnet 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Es besteht ein aktuelles Fluchwegskonzept. Der aktuelle Zustand entspricht dem genehmigten Fluchwegskonzept.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Das aktuelle Fluchwegskonzept ist schriftlich festgehalten (z. B. Evakuierungspläne für jedes Stockwerk).	<input type="checkbox"/>
Die Evakuierungspläne sind an strategisch günstigen Stellen ausgehängt und bekannt.	<input type="checkbox"/>
Die Beleuchtung der Fluchtwege ist in gutem Zustand.	<input type="checkbox"/>

Geforderter Standard Sammelplatz

	Check
Sammelplatz <ul style="list-style-type: none"> ■ entsprechend markiert ■ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bezüglich Verhalten am Sammelplatz unterwiesen ■ Witterungsverhältnisse berücksichtigt 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Sofern sinnes- oder bewegungsbehinderte Menschen beschäftigt sind, ist durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass diese den Eintritt einer Gefahr rechtzeitig wahrnehmen und ihnen im Gefahrenfall das rasche und sichere Verlassen der Arbeitsstätte möglich ist.